


КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ небезопасных условий проживания граждан



Признаки несоответствия установленного газового оборудования, вводных, внутренних газопроводов требованиям предъявляемым к их устройству и (или) эксплуатации.

Сушка вещей осуществляется над пламенем горелок газовой плиты:



Имеются следы сквозной коррозии, механические повреждения газового оборудования:



Использование шлангов не предназначенных для подключения газового оборудования:



Имеются механические повреждения соединительного гибкого шланга (перегибы, порезы, сквозные трещины и (или) протертости):



Допускается хранение газовых баллонов в неподключенном состоянии:



Вентиляционная решетка, расположенная в видимой части помещения, закрыта (заклеена) посторонними предметами.

Вентиляционные решетки заделываются натяжным потолком, в следствии чего нарушается циркуляция воздуха:



Вентиляционная решетка закрыта шкафом (антресоль):

